proj. zestaw pomiarowy ZKP

ZGODNIE Z WTP: 10030/2018/OD3/ZR1





UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA

nr obwodu	--	--	--	--	--	OBW. I	OBW. II	--	OBW. III
nazwa obwodu	rozłącznik	ochronnik	gniazdo 230V	STEROWNIK OŚW. DWUKANAŁOWY TYPU: ZE-02	RĘCZNE STEROWANIE OŚWIETLENIEM	ośw. boiska 1/2	ośw. boiska 1/2	RĘCZNE STEROWANIE OŚWIETLENIEM	ośw. parku
Opis odbiornika	mocy	przepięć	SERWISOWE			ZASILANIE OPRAW NR: 1, 3, 5, 7	ZASILANIE OPRAW NR: 2, 4, 6, 8		
		kl. B+C							
typ przewodu	YKY4x10mm	4x LY6	YDY 3x2,5	LY 1,5	LY 1,5	YKY 5x4		LY 1,5	YKY 4x4
moc obwodu[kW]	--	--	~1,5kW	--	--	~1,4kW		--	~0,5kW

UWAGI:

1. PRZYŁACZE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WTP NR: 10030/2018/OD3/ZR1 z dn. 28-03-2018r.

2. DO PROJEKTOWANEJ SZAFY SOP NALEŻY UŁOŻYĆ KABEL ZIEMNY TYPU YKY 4x10MM, ZGODNIE Z PLANSZĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ UZIOM POGRĄŻANY Z PRĘTÓW POMIEDZIOWANYCH,, UZIOM POŁACZYĆ Z SZYNA PE DRUTEM FE-ZN ø8MM, PROJEKTOWANA REZYSTANCJA UZIOMU R<10 OHM

4. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI

md Biuro Architektoniczne

MD-Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :
Urząd Gminy Dobra
Ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

projekt / obiekt :
Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pieknej w Dołujach

adres inwestycji :
Dołuje, Gmina Dobra, dz. nr 149

rysunek / temat / treść :
SCHEMAT SZAFY SOP

autor /projektant imię i nazwisko podpis :
mgr inż. Piotr Markowski
nr upr. ZAP/0218/POOE/11

sprawdził
mgr inż. Mariusz Piątkowski
nr upr. ZAP/0125/PBzOE/11

opracowała
mgr inż. Maciej Polak

faza :	branża :	rys . nr :
PW	ELEKTRYCZNA	IEZ1
skala : 1:###	data: PAŹDZIERNIK 2018	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)