

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-36-00, tel. 091-422-36-07

INBUD Biuro Projektów
Ul. Dąbrowskiego 1 A
70-100 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021.300.2016.MK

Data: 2016-11-23

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej dla inwestycji gminnej polegającej na budowie kanałów deszczowych wzdłuż ul. Kolorowej wraz z przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie oświadczam, że:

1. Włączenie projektowanego kanału deszczowego wykonać do ostatniej studzienki kanalizacyjnej na kanale Ø 0,60 m znajdującej się w ul. Kolorowej na wysokości wjazdu na teren szkoły.
2. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.
3. Trasę projektowanej sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała. (Uzyskać służebność przesyłu na rzecz Gminy w działkach nie należących do Gminy).
4. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
5. Kolizję projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
6. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.

Z up. Wójta Gminy

Irena Białal
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji

OTRZYMUJA:

1. Adresat

2. Aa