Jednostka projektowa:
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR
LUCYNA KACZYŃSKA
71-051 Szczecin, ul. Zabudańska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Projekt opracowany zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.2007)

Autor projektu:
inż. Ryszard STACHOWICZ

Zakres i nr uprawnień
upr. nr 135/Sz/81
specjalność elektryczna

Podpis

Opracował:
mgr inż.Marek CZAPLICKI

Podpis

Sprawdził:
mgr inż. Dariusz WIŚNIEWSKI

Podpis

upr. nr ZAP/0119/PWOE/04
specjalność elektryczna

Inwestor:
Adres: Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Tytuł:
Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka jezdni drogi powiatowych w ciągu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 obr. drogi powiatowej nr 04202 Dołuje - Przecław i Żabcraj (dz. nr 111/1 obr. drogi powiatowej nr 04202 Dołuje - Przecław wraz z budową kanalizacji deszczowej (dz. nr 111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowości Dołuje, obr. Dołuje 0004, Gmina Dobra, powiat policki.

Branża: ELEKTRYCZNA
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Przebudowa sieci Enea lOperator Sp. z o.o.

Skala: 1:500
Data: 07.2013
Nr rys: 1

PLAN PRZEBUDOWY

ISTNIEJĄCE KABLE 0,4kV ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI A110 PS + DVK 110 (REZERWA), 8m

ISTNIEJĄCE KABLE 0,4kV ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI A110 PS + DVK 110 (REZERWA), 6m

ISTNIEJĄCE KABLE 0,4kV ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI A110 PS + DVK 110 (REZERWA), 7m

ISTNIEJĄCY KABEL 0,4kV TYPU YAKY 4X16 ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ A110 PS + DVK 110 (REZERWA), 7m

ISTNIEJĄCY KABEL 0,4kV TYPU YAKY 4X16 ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ A110 PS + DVK 110 (REZERWA), 3m

ISTNIEJĄCY KABEL 0,4kV TYPU YAKY 4X16 ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ A110 PS + DVK 110 (REZERWA), 7m

Uwagi:

1.Istniejące kable 0,4kV kolidujące z projektowanymi wjazdami oraz uzbrojeniem chronić rurami dwudzielnymi A110 PS
Dodatkowo pod zjazdami układać przepusty DVK-110 wg zasady: ilość istniejących kabli x1,5 z zaokrągleniem w górę.
2.Głebokość ułożenia kabli 0,4kV powinna wynosić min. 70cm, a kabli 15kV 100cm.
3.Kable zasypać warstwą piasku o grubości min. 30cm, a całość rowu zasypać warstwą gruntu rodzimego. Na warstwie piasku umieścić folię koloru niebieskiego.
4.W pobliżu kabli wszelkie prace wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego.

Oznaczenia:

istn. kable elektryczne 0,4kV

kable w rurze ochronnej dwudzielnej o dł. rury większej o 50cm po obu stronach kolizji

OBIEKT: Dołuje dz. 111/1, 92, 181 dr obr. Dołuje 0004 gm. Dobra pow. policki	SKALA 1:500 Układ współrzędnych: 2000 Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt
GEODEZJA i KARTOGRAFIA "GEOBAK" inż. Piotr Bakinowski 71-023 Szczecin, ul.Proniińska 13/1 kom. 0605-280-241 fax. 091 43-95-364 (jednostka wykonawstwa geodezyjnego)	Wykonano metodą: a) rastrowo b) cyfrowo Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: K.E.R.G.: 1559/2012 zgłoszonej w WGKiK w Policach
Kierownik roboty: inż. Piotr Bakinowski upr. Nr: 2014 podpis	W zakresie opracowano znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr.: 1599, Rp 6193 podlegające ochronie na podst. art. 15, ust. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: 5.2001B.11.4, 32, 41 2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomiarów przyosi oraz pomiaru linych odległości wskazanych przez projektanta 4. opracowanych geodezyjne elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK Starostwo Powiatowego w Policach, z dnia: 20.07.2012r. 1. Opracowanie nie odłączy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr. 263, poz. 1572)" 2. Nie wykonywano czynności określonych w § 80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 1. 605/10 projw 2. 437/11 projw 3. 572/12 projks.	
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru: — — — — — — — 2. Rzędne/współrzędne punktów zgodne z instrukcją techniczną K-1 (1979), K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Skopiowanie kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979), K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998) 5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wykryczeniu przez jednostkę wykonawstwo geodezyjnego 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.	Uzbrojenie opracowano na podstawie: 1. danych branżowych – z literą B 2. pośredniego ustalenia przebiegu operatura elektromagnetyczna – z literą A. 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery. W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, o dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.
	Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 26.07.2012r. inż. Piotr Bokinowski Kierownik jednostki wykonawstwo geodezyjnego: